

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

NO. 34016A-2025-II

Date ...15/5/2025

It is certified that the existing building **Takshashila World School** (name of the Building or premises) at **Ambehta, Ambehta-Nakur Road, Saharanpur** (address) is having block (s) floor (s) as per details below:

Detail of block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of floor(s) in the Block	Ground + 2 Floors	-	-	-	-	-


The building is owned/occupied by **Takshashila World School** (name of the institution) have complied with the building safety requirements in accordance with National building code Rules, and verified by the officers concerned of Assistant Engineer, Provincial Division, Public Work Department, Saharanpur (Name of Department/ Govt.) on 10.05.2025 (Date of inspection) in the presence of **Mr. Shubham Jain, Manager, Takshashila World School, Ambehta, Ambehta-Nakur Road, Saharanpur** (Name and addresses of the manager/ secretary of his representative) and that the Building / premises is fit for occupancy for Running school with effect from 10.05.2025 for a period of five years in accordance with rule and subject to compliance of the Specific conditions as appended.

1. All NBC conditions are follow by the institution.
2. In the period of this certificate all NBC safety points are follow by institution.
3. This period if any problem due to NBC the institution are responsible all situations.
4. This period if any problem the institution management are apply re-inspection.

Issued on 10.05.2025 at Saharanpur by Er. Praveen Gairi, Assistant Engineer, P.D., P.W.D. Saharanpur

Strike out whichever is not applicable in case of block is more than six use separate sheet for detail


Name- Er. Praveen Gairi
Assistant Engineer
P.D., P.W.D. Saharanpur


Manager
TAKSHASHILA
WORLD SCHOOL
Ambehta Nakur Road,
Distt- Saharanpur, U.P., 247340


Principal
TAKSHASHILA
WORLD SCHOOL
Ambehta Nakur Road,
Distt- Saharanpur, U.P., 247340

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट


(क) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-10)


तक्षशिला वर्ल्ड स्कूल,

अम्बेहटा, अम्बेहटा-नकुड मार्ग, सहारनपुर

340 141 - क्र.म्य - ॥ - १५/५/२०२५

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
भवन की चेक लिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ
4	क्या हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमीटर) है?	8126 वर्ग मीटर
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक हैं?	हाँ
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मीटर (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मीटर) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊंचाई 4.5 मीटर है?	हाँ
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्ष में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मीटर ऊंचाई 2.0 मीटर) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी, ट्रेड 210 मिमी तथा राइजर 150 मिमी है?	नहीं
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मीटर है?	हाँ


Manager
TAKSHASHILA
WORLD SCHOOL
Ambehta Nekar Road,
Distt- Saharanpur, U.P. 247340


Principal
TAKSHASHILA
WORLD SCHOOL
Ambehta Nekar Road,
Distt- Saharanpur, U.P. 247340

भाष्यक अभियन्ता
पांचीय छण्ड लो०नि०वि०
१२ सहारनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
 (क) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-10)


तक्षशिला वर्ल्ड स्कुल,


अम्बेहटा, अम्बेहटा-नकुड मार्ग, सहारनपुर

पत्रांक 349 (खी-लेज्य-ए) (दो 15/5/2028)

19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं (फर्नीचर)
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ (2000x4)
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	नहीं
25	क्या 5 वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	हाँ

भूम्यक अग्नियन्त्रण
 प्रान्तीय व्युपड लो०नि०वि०
 सहारनपुर


 Manager
 TAKSHASHILA
 WORLD SCHOOL
 Ambehta Nakur Road,
 Distt- Saharanpur, U.P., 247340


 Principal
 TAKSHASHILA
 WORLD SCHOOL
 Ambehta Nakur Road,
 Distt- Saharanpur, U.P., 247340